

4.0 טופס הזמנת הג"א לביקורת

- טופס זה יש לשלוח אלינו בפקס (הרשום מטה) או להביא למשרד, בכדי להזמינו לביקורת לצורך אישור הג"א לטופס 4 תקנה 5.
- המזמין מתחייב שקרא, ביצע והכין את הממ"ד לפי ההנחיות הרשומות בחוברת! יש לוודא שהנוהל מעודכן (מדי פעם), ברשויות, משרדי המתכננים ובהג"א.

טופס ביקורת לממ"ד

פרטי הנציג המזמין את הביקורת (נא למלא את הפרטים)	
שם המזמין: (שם הנציג בעת הביקורת)	תאריך הזמנה: (תאריך הזמנת הביקורת)
מס' נייד (1):	מס' נייד (2):
מס' טלפון (בית):	מס' טלפון (עבודה):

פרטי המבקש (בעל המבנה) ומיקום הבית לבדיקה (נא למלא את הפרטים)	
שם המבקש: (המופיע ע"ג ההגשה להיתר)	מס' אישור הג"א: (המופיע ע"ג ההגשה החתומה)
רחוב ומס':	שכונה:
ישוב:	מס' מגרש:
תיאור הדרך לבית: (נא לפרט) אפכו"ס 1010...	
הערות נוספות:	

יחד עם טופס הזמנה זה, יש להביא או לפקס את הטפסים הבאים:
(ראו דוגמאות בעמוד הבא)

- צילום מדף הראשון של הגשת ההיתר המאושרת ע"י פקע"ר.
- תצהיר של האחריות לביצוע השלד ~~(חתימת המעבדה הרשומה)~~.
- דו"ח תקינות הממ"ד (מלא וחתום ע"י מתכנן המבנה).
- 3 תעודות בטון (מעבדה מאושרת) רצפה, קירות ותקרת הממ"ד.
- אישור יצרן לגבי בדיקת מסגרות (זלת וחלון, לפני בדיקת אטימות).
- דו"ח התקנת מערכת הסינון (מהחברה המתקינה - עם מס' תו התקן המוטבע).
- בדיקת אטימות (מעבדה מאושרת).
- בדיקת ציפויים (מעבדה מאושרת).
- בדיקת תליית מזגן (מעבדה מאושרת) + הסמכה ודו"ח לאטימת מעברים) - במידה ומותקן.
- צילום 4 חזיתות פנים של הממ"ד וצילום חזיתות חוץ של הממ"ד.
(ניתן לשלוח למייל / להביא למשרד)

חתימה: _____

שם המזמין: _____

<p>דוד גולדשטיין, יניב אטיאס טל: 08-9903168 פקס: 08-9903144 david_g@idf.gov.il עמוד 14 מתוך 15</p>	<p>מהנדסי מחוז דרום, פקע"ר כתובת: רח' דרך מצדה 6, 6132, באר-שבע https://sites.google.com/site/hagabs</p>
--	---

דו"ח תקינות הממ"ד - טופס למתכנן

שם המבקש:	שם המתכנן:
כתובת הנכס:	שם המשרד:
מס' מגרש/חלקה:	מס' טלפון:
מס' טלפון 1:	מס' נייד:
2:	מס' פקס:
מס' פקס:	פרטים נוספים:
פרטים נוספים:	

דרישות לבדיקת המתכנן	✓	✗	הערות המתכנן
1. נבנה לפי תוכנית מאושרת בניית קיר מגן (במידה וקיים) בניית ירידת קירות 70% (במידה וקיים)			
2. דלת הממ"ד עתה תקן מתי"י אטימת הדלת ידיעות מורכבות סף הדלת תקין סף הדלת מלא בטון			
3. חלון הממ"ד (תו תקן מתי"י) חלון הפלדה (16 מ"מ) חלון נגד נזים (תו תקן מתי"י) אטימת חלון חגזים סף החלון מלא בטון			
4. צינורות אורור תקינים פלני פנימי (גומיות אטימה + ברגים) מכסה הגנה (לצינורות אורור חיצונים)			
5. 3 שקעי כח נקודת טלפון נקודת טלוויזיה תאורה רגילה			
6. צבע על הקירות והתקרה			
7. ריצוף תקין (סוג הריצוף)			
8. מערכת סינון דירנית			
9. התקנת מזגן			

הצהרת המתכנן:

אני החתום(ה) מטה, _____ תי"ז _____ ומצאתי כי המבנה מצהירה בזאת, שערכתי ביקורת נמר למבנה הנדון בונאריך _____ (תאריך האישור) וכי לא בוצעו שום שינויים חיצוניים ואו פנימיים במבנה. במידה וישנם שינויים, אצרף לטופס זה תכנית מצב קיים צבעונית (איזומייד) של כל קומות המבנה. כמו כן, אני מצהירה שהממ"ד נבדק על-ידי וכל סעיפיו הני"ל נמצאו תקינים, עפ"י תקנות ההתגוננות האזרחית.

אני נותנת/תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אחיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן.

שם ומשפחה _____ תאריך _____ חתימה _____